

O Z N Á M E N Í

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci
Nezvěstice, že v termínu

červen – srpen 2016

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší pokládku zemního kabelu
NN, výměnu betonového sloupu NN a
stavbu přípojkové skříně, dle projektu
vypracovaného společností
OMEXOM GA Energo s.r.o.**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován
z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude
nahrazena dle téhož zákona.


OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8, Bolevec
323 00 Plzeň
T +420 373 303 111
F +420 377 524 137
www.gaenergo.cz

Hl. sídlo: Plzeň
Obchodní rejstřík:
IČ 49196812, odd. C,
vl. 4355, Krajský soud v
Plzni

Jednatel:
Zdeněk Židek
Václav Hubáč
Ing. Aleš Uldrych

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812
Tel.: 373 303 111



181



| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| EC ID | Okres | Úroveň napětí | Podpěrné body | Skrínka | Skrínka | Skrínka | Skrínka | Stanice | Úsečník |
| 31380 | NN | | | | | | X201 | | |


Technické řešení:
 Stavba řeší připojení nového odčepného místa v obci Nezvěstice, okres Pízeň - město. Do stávající linky rozčlení napětí bude vstaven nový betonový sloup (pozemek parc.č. 48/2), ze kterého bude provedena kabelová trať NN. Proti kabelový svod bude proveden kabelem AYKY 4x16 do přísluškové skříně č.1 SP100 (S1Z131), která bude umístěna na novém sloupu. Přísluškové skříně SP100 (S1Z131) bude sloužit pro připojení pozemku parc.č. 48/3 (č.p.131). Druhý kabelový svod bude proveden kabelem AYKY 4x70, který bude zakončen v přísluškové skříně č.2 S5100NKE1P-C-DCK 3x160 A v p.jiřině (S1Z2201) umístěné na pozemku parc.č. 48/4. Po stavbě nového betonového sloupu bude zmontován betonový sloup č. 123 na pozemku parc.č. 48/3 včetně přípojky k č.p. 131.

Napětová soustava:
 Nízké napětí 3x231/400 V, 50 Hz, TN-C, ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-1 ed.2 a PNE 33 0000-1.
Ochranné pásmo:
 Ochranné pásmo podzemního vedení elektrických soustav do 110 kV (dle Energieckého zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranná pásma), trn. 1 m po obou stranách krajního kabelu.
Zákes sítí podzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy kabelu bude provedeno při realizaci po vyřízení stávajících sítí.
Bude respektována m.h. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 8005.
 Před započatím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podřídný stanovisek jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení. Tj. znovu ověřit existenci stávajícího podzemního zařízení.

Důležité upozornění před realizací stavby:
 Tato stavba uzce souvisí se stavbou IZ-12-0000148. Proto je nutné stavbu IV-12-0009865 koordinovat se stavbou IZ-12-0000148.
 Kontakt na projektanta stavby IZ-12-0000148 (pan Ing. Jaroslav Havlík, tel.: 378 606 210, mobil: 606 638 204, email: jhavlik@projtek.cz) Firma JHprojekt s.r.o.
 Všechné kontakty všech dotčených pozemků o vstupu na jejich pozemky a kontakty vyvolatele stavby paní Ivanu Pýšnou, tel:506 181 040, email: ivanpysna@seznam.cz.

Legenda
 Stávající zařízení ČEZ NN:
 - stávající vzdušné vedení NN
 - stávající kabelová trasa NN
 - stávající betonový sloup NN
 - stávající konzole, sřesník
 - stávající přípojková skříně
 - stávající rozpojovací skříně
 - stávající uzemnění
 Ostatní značky:
 - 48/4
 - hranice KN stavu
 - parcelní čísla KN
 - střešková komunikace
 - plhly
 - hranice budov
 - světlý, strouhy
 - vjezdy

Montáž a opevnění montážního zařízení ČEZ:
 - opevnění montáž vzdušného vedení NN
 - montáž nové kabelové trasy NN
 - montáž nové skříně
 - montáž omezovačů NN
 - montáž uzemnění



| | | |
|--|--|---|
| Vypracoval: Ing. Monika Palerová | Autorka: Nezvěstice, P48/4, KNN | Číslo výkresu: |
| Přezkoumal: Ing. Monika Palerová | č. stavby: IV-12-0009865 | 4 |
| Schwabell: Ing. Petr Půšek | | |
| Investor: | ČEZ Distribuce, a.s. | Číslo zakázky: 6214850062 |
| | 405 02 Děčín IV - Podmokly | Stupeň PD: RDS |
| Název dokumentace: | Montáž VNN, KNN a stavba skříně | Datum: 01/2015 |
| GA Energo techník, s.r.o. | | Formát: 2 x A4 |
| Ofice: N.S. Sílčín A8 Práge-Třemošná, 330 11 tel: 4420 373 303 111 | | Velikost: 1 : 500 |
| | | Jednotlivý list: GA-6214850062-4 |